



## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Frostschutzschacht als Teil der Frostschutzkonzeption für SB-Waschplätze, entsprechend nachfolgender Bauform:

- in güteüberwachter, monolithischer Fertigbauweise aus Stahlbeton C 35/45 nach DIN 4281 und DIN 1045, auf Rissicherheit bewehrt, mit geprüfter Typenstatik; Schachtaufbauten gem. DIN 4034-1 einschließlich Gleitringdichtung, Schachtunterteil Wanddicke = 15 cm. Erforderliche Schachtringe sind im lichten Maß des Behälterdurchmessers aufzusetzen, wenn ein Höhenausgleich über das max. Maß der Auflageringe (AR-V) erforderlich ist.
- mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung (Prüfzeugnis gemäß DIBt-Anforderungen); alternativ mit PE-HD-Innenauskleidung (mit rückseitigen Verankerungselementen)
- gelenkige Rohranschlüsse durch werkseitig eingebaute, beständige Dichtelemente (NBR) für Kunststoffrohre
- mit zusätzlichem Anschluss KG DN 150 als Leerrohr für Elektro- und Entnahmeleitung

### Text-/Maßergänzungen des Ausschreibenden:

Volumen		_____	Liter
Zu-/Ablaufnennweite	DN	_____	mm
Zulauftiefe OK Gelände bis Rohrsohle	ZT	_____	mm
Lastübertragungsringe (anstelle bauseitiger Frischmörtelschicht)		mit / ohne	
Schachtaufbau		Konus / Abdeckplatte	
Wartungsöffnungen		eine (Schachtaufbau Konus)	
		eine (Schachtaufbau Abdeckpl.)	
Schachtabdeckung nach DIN EN 124, Klasse		B 125 / D 400	
Rohrsystem		KG / PE-HD / PP	

### **Typ: 3A-Frost**

Hersteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG

Werner-Haas-Straße 2, 86153 Augsburg

Tel. 0821 568 86-0, Fax: 0821 568 86-99

technik@3a-wassertechnik.de

Ausschreibungstexte können unter [3a-wassertechnik.de](http://3a-wassertechnik.de) heruntergeladen werden.